

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE
pour tous les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe (5ème catégorie)
avec locaux à sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié – Arrêté du 22/06/1990 modifié)

La présente notice descriptive (article R.123-22 du CCH et GE 2 §1) constitue la pièce n°3 des bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie:

- de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP (autorisation de travaux) : document Cerfa n°13824 ;
- du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d'aménager (PA50 et PA51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570).

Afin de permettre une instruction dans les conditions optimales, l'ensemble des documents ci-après seront remis aux services chargés de l'instruction des dossiers en complément de la présente notice descriptive de sécurité :

↳ La présente notice datée et signée par le maître d'ouvrage ;

↳ Les autres pièces prévues à l'article GE 2 §1 :

- pièce 4 des documents cerfa :

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir :

- les conditions d'accessibilité des engins de secours ;
- les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers
- la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.

- pièce 5 des documents cerfa:

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment :

- les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que dégagements, escaliers, sorties ;
- la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
- les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés.

- pièce 6 des documents cerfa :

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les documents utiles à leur justification. »

↳ Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de l'article GN 3.

↳ Pour les établissements spéciaux (parcs de stationnement, chapiteaux tentes et structures, etc.) rattachés à un ERP, la rédaction d'un chapitre spécifique est préconisée dans la présente notice.

Rappel des règles de demande de dérogation

(Article R 123-13 du Code de construction et de l'Habitation et article GN 4 du règlement de sécurité)

Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.

Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque demande une fiche indiquant notamment :

- les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée),
- les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans)
- la justification des demandes ;
- les mesures compensatoires proposées.

Important : l'ensemble de ces documents constitue la pièce n°6 des bordereaux de dépôt des pièces jointes au titre des documents Cerfa.

N.B : Les présentes déclarations engageant le maître d'ouvrage, toute notice non signée ne saurait être examinée par les services compétents.

Dénomination de l'établissement :

CRENATORIA DU VAL D'AOIRISE

Adresse principale :

RUE DU CHATEAU - Z.A. DE LA BOITARDIÈRE
39 530 CHARGÉ

Maîtrise d'ouvrage (Nom ou raison sociale) :

ELYSA INVEST / DGF

fbouissinot@elysainvest.fr

Maîtrise d'œuvre (Nom ou raison sociale de l'architecte) :

AP ATELIER D'ARCHITECTURE - 02.51.35.42.51

accueil.ap2a@gmail.com

Organisme de contrôle et missions confiées s'il est déjà choisi :

NON DÉFINI À CE JOUR

Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou complémentaires :

Nom : AUBÉ PATRICE

Qualité vis-à-vis du projet : ARCHITECTE

Coordonnées téléphoniques : 02.51.35.42.51

Adresse électronique : accueil.ap2a@gmail.com

Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public:

CREATORINA COMPRENANT DES CÉRÉMONIES

I - Descriptif synthétique du projet ou des travaux :

CONSTRUCTION D'UN CRÉATOIRUM COMPRENANT UNE ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEC SAULE DE CÉRÉMONIE, ALLÉE COMMUNICATIVE ET UNE ZONE PRIVÉE TECHNIQUE COMPRENANT LOUVE S-UNIQUE, LOUVE TECHNIQUE ET SAULE DES FILLES.
CRÉATION D'UN PARKING, D'UN JARDIN DU SOUVENIR ET DES ESPACES VERTS.

1.1 - Classement proposé à la commission à l'issue des travaux réalisés : (CCH R 123.18 à R123-21)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

Détails :

Niveaux	Types d'activités exercées	Pour une activité donnée		Effectif du public	Effectif du personnel
		Surfaces	Mode de calcul (pers/m², déclaratif, places, etc)	par niveau	Par niveau
RDC	CRÉATIONS	246	1 pers / m²	246	2
RDC					
Effectif				246	2
Effectif public et personnel (*)				TOTAL =...248...	

(*) Ne pas prendre en compte l'effectif du personnel dans les ERP de la 5^{ème} catégorie, article PE3§2.

Type (activité principale et annexes): L Catégorie : 4 Effectifs (public / personnel) :

1.2 - Le cas échéant, classement initial de l'établissement :

N.B : Pour un établissement existant, le classement antérieur de ce dernier doit être précisé, que le projet modifie ou non les activités et les surfaces accessibles au public.

Type (activité principale et annexes):

Catégorie :

Effectifs (public / personnel) :

II - Construction (CO 1 à CO 60, PE 5 à PE 12)

- **Conception et desserte** (CO 1 à CO 5) (PE 7). Sur les plans, identifier clairement les voies engins ou espaces libres, les façades permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux, les baies accessibles, les aménagements extérieurs susceptibles de gêner l'intervention des secours (parking, plantation, escaliers, dénivellations supérieures à 10%,... ;)

Identifiez ci-après le nombre de façades accessibles, de voies engins, de voies échelles, d'espaces libres:

4 FAÇADES ACCESSIBLES DEPUIS LES PARKINGS PUBLICS ET PRIVÉS
ATTENANT AU BÂTIMENT.

- **Isolément par rapport aux tiers** (CO 6 à CO 10) (PE 6). Préciser ici la nature des établissements voisins (ERP, habitation, installation classée pour la protection de l'environnement,...) Identifier clairement les tiers sur les plans et expliquer la ou les méthodes retenues pour isoler l'établissement vis-à-vis des tiers.

TIERS SITUÉS À PLUS DE 8.00m.

- **Résistance au feu des structures** (CO 11 à CO 15) (PE 5 - PE 28 - PU 2) Préciser le degré en résistance au feu des structures et planchers. Pour les cas particuliers détailler la méthode retenue et faire référence à l'article correspondant.

MAÇONNERIE AGGLO. CF 2H

DAVE BÉTON (SUPPORT TOITURE) CF 2H (SAUF RT (FUS) + FILTRATION)

CHARPENTE EN BOIS NON VISIBLE

- **Couvertures** (CO 16 à CO 18) (PE 6)

ETANCHEITE BACALISEE (M3) + MEMBRANE

SAUF DES FANES = DALLE BÉTON

- **Facades** (CO 19 à CO 22) (PE 6)

SANS OBJET. FAÇADES EN PDC = BÉTON ET MENUISERIES ALU

- **Distribution intérieure et compartimentage** (CO 23 à CO 26) (PE 29). Préciser le principe de la distribution intérieure retenu (cloisonnement traditionnel, secteurs, compartiments) et le degré de résistance au feu des parois, blocs-portes et éléments verriers des bales équipant les parois). Détailler les notions de recoupement des vides (combles inaccessibles, volumes cachés et faux-plafonds).

CLOISONNEMENT TYPE PLAQUE DE PLÂTRE, CF 1H (STOCKAGE VENER, TGBT, RÉACTIFS, LOCAL DÉMATE, ECS, LOCAL RANGEMENT).
 PLUS AGILE CF 2H RÉMONTÉE SAUF L'INTRODUCTION / SAUF DES FUMES
 AVEC DÉGAGEMENTS TECHNIQUES

- **Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 8):**

- **Espaces d'attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d'exonération:** (GN 10, CO 34 §6, CO 57 à CO 60). Précisez les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés ou détaillez les caractéristiques des ou de la solution équivalente retenue (simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied, nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment, zone protégée, secteur, augmentation de surface des paliers des escaliers protégés, espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une heure minimum, principes mentionnés aux articles AS4 et AS5) :

Simple RDC, SORTIE DE SECOURS PRATICABLE DÉBOUCHANT
 DIRECTEMENT SUR L'EXTÉRIEUR.

- **Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers** (CO 27 à CO 29) (PE 9) (PO 10). Fournir la liste des locaux à risques (moyens et importants). Préciser les surfaces des locaux et les volumes le cas échéant. Identifier clairement ceux-ci sur les plans. Préciser le degré de résistance au feu des structures, parois, planchers, blocs-portes, mentionner la présence de ferme-porte.

SALLE D'INTRODUCTION = 30,66 m²

SALE DES FUMES ET FILTRATION = 67,68 m² MURS / TOITURE CF 2H, PORTES CF 1H + FP

STOCKAGE RÉACTIFS / TGBT = PAROI / PLAFOND CF 1H, PORTES CF 1H + FP
 VENER / RANGEMENT / DÉMATE / ECS = MURS / PLAFOND CF 1H, PORTES CF 1H + FP

- **Conduits et gaines** (CO 30 à CO 33) (PE 12)

VAC GAINES MD - M7

CLAPETS CF TRAVERSÉE MUR CF

- **Dégagements** (CO 34 à CO 56) (PE 8 - PE 11 - PE 30 et 34) (PO 2, 4 et 9) (PU 3 et 4). Fournir le tableau ci-dessous faisant apparaître par niveau et pour l'ensemble du bâtiment l'effectif maximum des personnes, le nombre et la largeur des dégagements exigibles et réalisés.

LES BLOCS PORTES RESPECTENT LES REGLES EN LEZ AM CONCERNANT
LES UP ELLES S'AVANCENT DANS LE SENS D'EVALUATION -

Calcul des dégagements par niveau	Effectif par niveau	Effectif cumulé	Dégagements réglementaires		Dégagements prévus	
			Nombre de sorties	Nombre d'unités de passage	Nombre de sorties	Nombre d'unités de passage
CEREMONIE	120	120	2	3	2	6
RECEVEMENT	40	160	2	2	2	5
VISUALISATION	16	176	1	1	1	1
ACCUEIL	74	250	2	3	2	6
RDC	250	250				
Sous-sol	1	1				

- **Locaux recevant du public installés en sous-sol** (articles CO 39 et CO 40)

Fournir le calcul du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur (NMSE); la hauteur d'enfouissement des locaux accessibles et si l'effectif est supérieur à 100 personnes au sous-sol, le calcul des dégagements majorés.

Tribunes et gradins non démontables (CO 61, AM18) Préciser la nature, le nombre de sièges, le nombre de sièges entre deux circulations et entre circulations et parois. La longueur des bancs. La distance entre chaque rangée de siège ou de bancs et le cas échéant la méthode retenue pour les rendre difficilement déplaçable.

III - Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) (PE 13)

	Dans les locaux et les dégagements (*)	Dans les escaliers enclôsonnés (*)
Les revêtements muraux seront :	<input type="checkbox"/> M0, <input checked="" type="checkbox"/> M1, <input type="checkbox"/> M2	<input type="checkbox"/> M0, <input type="checkbox"/> M1
Revêtements sol	<input checked="" type="checkbox"/> M0, <input type="checkbox"/> M1, <input type="checkbox"/> M2, <input checked="" type="checkbox"/> M3, <input type="checkbox"/> M4	<input type="checkbox"/> M0, <input type="checkbox"/> M1, <input type="checkbox"/> M2, <input type="checkbox"/> M3
Revêtements plafond	<input type="checkbox"/> M0, <input checked="" type="checkbox"/> M1	<input type="checkbox"/> M0, <input type="checkbox"/> M1

(*) ou classement équivalent en euroclasses.

- Éléments de décoration (AM 9, AM 10). Spécifier le degré en réaction au feu.

SANS OBJET

- Tentures, portières, rideaux, voilages (AM 11 à AM 14). Spécifier le degré en réaction au feu.

SANS OBJET (M1 & MESSANGE)

- Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures (AM 15 à AM 19). Spécifier le degré en réaction au feu.

BANC ET POISSON (M3)

IV - Désenfumage (DF 1 à DF 10) (PE 14, 30) (PO2, 9).

Préciser les locaux et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et pour chacun d'eux sa nature (mécanique, naturel,...).

LOCAL < 300 m² (MAGASIN / MESSANGE)

V - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (CH 1 à CH 58) (PE 20 à 23).

Préciser le mode de conception du chauffage, du conditionnement d'air centralisé ainsi que de la ventilation (ex : chauffage central par circuits de distribution d'air chaud pulsé, par circuits de distribution d'eau chaude ; ventilation double flux). Préciser la puissance utile des appareils (ex : chaudière fuel de 40 kW), la nature du combustible, la capacité et la nature des stockages éventuels.

CHAUDIERE CA2 A CONDENSATION

VNC DOUBLE FLUX

COMBUSTIBLE CA2 BUTANE

VI - Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30) (PE10) (PO 5)

Préciser la puissance utile des appareils, leur fonction, la nature du combustible, (ex : chauffage central gaz propane de 40 kW) la capacité et la nature des stockages éventuels.

RESEAU PUBLIC CA2

CHAUFFIERE P < 70 KW

FOUR P = 450 KW

VII - Installations électriques (EL 1 à EL 23) (PE 24).

Préciser l'emplacement des locaux de service électrique « à risques » sur les plans (groupe électrogènes, poste de transformation, cellule haute-tension, matériel électriques émettant des vapeurs inflammables ou toxiques).

TGBT P = 96 KVA

Installation de panneaux photovoltaïques (mesures de sécurité) :

SANS OBJET

VIII- Eclairage (EC 1 à EC 12) (PE 24, 36).

Préciser la nature de l'éclairage de sécurité (ambiance, évacuation, BAES, source centrale, BAEH)

BAES EVACUATION ET ASSISTANCE

IX - Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11) (PE 25)

X - Appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) (PE 15 à 19)

Préciser la puissance utile des installations par local ou flot, la nature de l'énergie retenue pour alimenter les appareils. Détailler le mode de conception des locaux (grande cuisine, cuisine ouverte, flot de cuisson...).

XI - Moyens de secours (MS 1 à MS 74) (PE 26 - 27 - PE 32 - 33 - 35) (PO 3 - 6 - 7 - 11 - 12) (PU 6)

- Moyens d'extinction (MS 4 à MS 40)

Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau :

(préciser le cas échéant la nature des points d'eau existants, leur distance à la façade accessible de l'établissement)

non connu

Robinetts d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge :

Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d'eau) :

Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle) : gaz, poudre, etc.:

1 CO2, Poudre, Chaux, Intermédiaire, Sans poussière

Déversoirs ponctuels, éléments de construction irrigués, rideaux d'eau, etc. :

- Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (MS 41 à MS 44)

Plans Affichés

- Surveillance de l'établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification) (MS 45 à MS 52)

- Système de sécurité incendie : catégorie A-B-C-D-E (MS 53 à MS 60)

- Préciser ici la nature des locaux bénéficiant de la détection incendie et les asservissements éventuels (MS 56) :

- Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4 (MS 61 à MS 67)

ALARME TYPE 4

- Système d'alerte (MS 70)

TELEPHONE VERBALE

XII – DEMANDE(S) DE DEROGATION (ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE (R123-13 et GN 4):

Cette partie et les fiches annexées constituent la pièce numéro 6 du dossier spécifique du permis de construire (cerfa 14570-ERP) et de l'autorisation de travaux (cerfa 13824).

Nombre : 0

Voir fiche(s) annexée(s) au présent document.

Je soussigné, BASSANT FREDERIC Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m'engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l'habitation.

Date et signature Pe 17 mai 2021

SARL ELYSIO INVEST

SARL au capital de 1000 €
Rue du CAP HORN
44800 SAINT-DENIS-DE-BREUILLE
RCS NANTES : 512 883 653
N° intracom FR : 14 512 883 653

